

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Tarnobrzeg, dn: 8 grudnia 2006 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jezioro ” – Zadanie I w ramach „ Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” – oznaczenie sprawy: 2004 / PL / 16 / C / PE / 021 – 1, do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka Realizująca Projekt odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści:

- 1. Czy odpowiedzi na pytania (pięć pism) udzielone podczas trwania pierwszej procedury przetargowej są nadal aktualne ?*

Udzielane odpowiedzi na pytania w pierwszym postępowaniu przetargowym dotyczyły zupełnie innego postępowania niż obecne. W związku z tym, że wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym aktualnie postępowaniu pytanie to traktujemy jako bezprzedmiotowe.

- 2. W przypadku składania oferty przez konsorcjum firm, gwarancja wadialna ma być wystawiana na Konsorcjum, czy może być wystawiona na lidera lub członka Konsorcjum ?*

Gwarancja wadialna Konsorcjum firm winna być wystawiana zgodnie z treścią w pkt.11.3.3) IDW.

- 3. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty przez konsorcjum firm, na etapie składania oferty, nie jest wymagane przedstawienie (załączenie do Oferty) umowy Konsorcjum.*

Umowa Konsorcjum winna być przedstawiona zgodnie z treścią w pkt.10.3. IDW.

- 4. Dokumenty składane przez Konsorcjum firm, wspólne dla wszystkich członków konsorcjum (np. formularz oferty, wykaz robót i projektów budowlanych), w pozycji 5 „ Podpisy ” mają wykazywać i być podpisane tylko przez Lidera, czy też wymagane jest wyszczególnienie i podpisanie przez wszystkich członków Konsorcjum ?*

Dokumenty składane przez Konsorcjum firm winny być podpisane zgodnie z treścią w pkt.14 IDW - „Opis sposobu przygotowania oferty”.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurowego systemu drenażu posiadającego następujące parametry techniczne:

- równomierność płukania wodą oraz powietrzem,
- maksymalna długość rur drenażowych może być równa długości lub szerokości komory,
- rury drenażowe wykonane ze stali ocynkowanej,
- system ten posiada możliwość zmian wysokości i posadowienia po wyjęciu złoża przy zastosowaniu prostych prac spawalniczych i monterskich,

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tylko tych urządzeń, które spełniają wymogi określone w wymaganiach Zamawiającego jak również pytań i wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 grudnia b.r.

W świetle tych warunków, pytań i wyjaśnień Zamawiający wymaga, aby zaproponowany system drenażowy rozumiany jako całość tzn. jednolity panel lub laterał (podstawa) i nakładka spełniał, co najmniej następujące wymogi:

- zapewnienie równomiernego płukania wodą, powietrzem oraz symultanicznie wodą i powietrzem,
- cały system drenażowy, musi być wykonany ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej,
- system drenażowy musi eliminować stosowanie warstwy podtrzymującej,
- cały system drenażowy musi być wykonany jako jednorodna konstrukcja bez połączeń montażowych za wyjątkiem połączeń spawanych,
- ze względu na ewentualną nierównomierność osiadania komory filtra i zachowanie odpowiedniej równomierności płukania system drenażowy musi umożliwiać swobodne poziomowanie przy użyciu podstawowych narzędzi oraz bez wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych i instalacyjnych oraz bez użycia jakichkolwiek dodatkowych materiałów i części zamiennych,
- drenaż powinien zapewniać „efekt dyszy” poprzez zastosowanie drutu w kształcie trójkątnym o grubości drutu nie mniejszej niż 3mm i wielkości szczeliny dostosowanej do złoża filtracyjnego,
- spełniać pozostałe wymogi określone w Wymaganiach Zamawiającego.

6. Prosimy o sprecyzowanie ilości wyposażenia ppoż na poszczególnych obiektach SUW oraz określenie pozycji w wykazie cen.

Wyposażenie ppoż dla poszczególnych obiektów SUW będzie dostarczone przez Zamawiającego, dlatego nie należy jego wyceny ujmować w Wykazie Cen.

7. W których pozycjach wykazu cen należy ująć zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów istniejących?

Zabezpieczenie antykorozyjne istniejących rurociągów należy ująć odpowiednio w następujących pozycjach Wykazu Cen: 4, 16, 23, 31, 37, 45, 50.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1 x www.pgktarbip.neostrada.pl

1 x PO-1/KEZ a/a.