

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG

KRS – RP nr 0000112520

Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł

REGON: 830337895

NIP: 867-00-03-252

Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24

Adres e-mail: [pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

Tarnobrzeg, dn. 1 października 2008 r.

**OGŁOSZENIE**

**O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM**

**na roboty budowlane pn.**

**„Dostawa i montaż przemiennika częstotliwości oraz wyłączników zabezpieczających na SUW”**

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **KZM-23-08**

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu  
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg;

Telefon: (015) 823 22 95; Fax: (015) 823 31 24;

E-mail: [pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl](mailto:pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl)

Adres strony internetowej, na której zamieszczony będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): <http://www.wodociagi.tarnobrzeg.pl>

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie, wykończenie, usunięcie wad i usterek dla:

- 1) Dostawy z montażem i uruchomieniem przemiennika częstotliwości przewidzianego do pracy z pompą o mocy 111 kW.

Przebiegnik powinien spełniać wymagania:

- wykonanie w wersji szafowej
- zintegrowany dławik sieciowy
- rozłącznik bezpiecznikowy lub wyłącznik
- panel obsługi w języku polskim
- minimum 2 wejścia analogowe
- minimum 2 wyjścia analogowe
- minimum 2 wyjścia przekaźnikowe
- minimum 2 wejścia cyfrowe- minimum 2 wyjścia cyfrowe
- filtr du/dt
- filtr dla środowiska przemysłowego

- zabezpieczenie termiczne
  - licznik czasu pracy
  - wyłącznik awaryjny
- 2) Dostawy i montażu w Rozdzielni Głównej n/n SUW Jeziórko typu Prisma Plus dwóch wyłączników, które mają zabezpieczać obwody n/n zasilające obiekty Przepompownię Wody Brudnej i Napowietrzalnię.  
Prąd znamionowy wyłącznika 400A, wyposażone w wyzwalacze zwarciove, termiczne, czasowe.
2. Wymagany termin realizacji - data zakończenia robót: 30 listopada 2008
  3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    - 5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
    - 5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    - 5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
    - 5.4. spełniają warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  6. Kryteria oceny ofert: cena, waga 100%
  7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
  8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym
  9. Termin składania ofert: 15 października 2008 roku godz. 10<sup>00</sup>.
  10. Termin publicznego otwarcia ofert: 15 października 2008 roku godz. 10<sup>30</sup>.
  11. Miejsce otwarcia ofert: Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1.
  12. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
    - 12.1. w sprawach procedur przetargowych: Wojciech Lipiec – kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej, tel. (015) 823-22-95 w. 32
    - 12.2. w sprawach merytorycznych: Kazimiera Bukowska – kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego, tel: (015) 823-22-19, kom: 0692-403-221

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu  
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego)