

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Wiślna 1, 39-400 TARNOBRZEG
KRS – RP nr 0000112520; Kapitał zakładowy: 40.407.000,00 zł
REGON: 830337895; NIP: 867-00-03-252
Telefon / fax: (015) 823-22-95 / (015) 823-31-24
Adres e-mail: pgk@wodociagi.tarnobrzeg.pl

Dotyczy: **wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „**Montaż przepustnicy oraz wężła wodomierzowego**” – Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **KZM-26-08** do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu odpowiada na zadane pytania:

- Ad 1. Wodomierz ma być zamontowany na rurociągu wody płucznej PE 160.
- Ad 2. W ramach prac ma być zamontowana przepustnica Dn 600 mm.
W przedmiarze przez analogię wzięte zostały składniki wyceny dla zasuw Dn 600 mm.
- Ad 3. Przepustnica ma być wyposażona w napęd elektryczny z grzałką, umożliwiającą sterowanie pracą przepustnicy podczas napełniania zbiornika wody płucznej. Ograniczenie napływu wody do zbiorników wody czystej zapewni odpowiednią ilość wody podawanej do zbiornika wody płucznej. Przepustnica winna być wyposażona w nadajnik położenia tarczy. Wskazanie to należy przenieść do komputera w dyspozytorni SUW.

Tarnobrzeg, dn: 22 października 2008 r.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....
(podpis Kierownika zamawiającego)