

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Tarnobrzeg, dn: 5 grudnia 2006 r.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jezioro ” – Zadanie I w ramach „ Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu ” – oznaczenie sprawy: 2004 / PL / 16 / C / PE / 021 – 1, do Zamawiającego zostały wniesione pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami w związku z art. 38 ust. 1, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu – Jednostka Realizująca Projekt odpowiada na zadane pytania Wykonawców o treści:

1. *W związku z szerokim zakresem dokumentacji, która jest konieczna do przygotowania dla powyższego przetargu prosimy o przesunięcie terminu.*  
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.
2. *Warunki udziału: Czy Zamawiający uzna referencje Oferenta obejmujące wykonanie modernizacji różnych Stacji Uzdatniania Wody ( dla wód powierzchniowych lub podziemnych ) w zakresie procesów filtracji na filtrach otwartych ( piaskowych, piaskowo-antracytowych, węglowych ) wraz z wymianą złoża i drenaży, układów koagulacji i dezynfekcji wraz z wykonaniem systemu automatyki i sterowania dla modernizowanych stacji lecz nie zawierających układów napowietrzania wody ?*

Zamawiający podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu przetargowym poprzez spełnienie przez Wykonawcę wymogu określonego w pkt.9.1.3)d) IDW.

3. *Czy oferent może zaproponować na stanowisko Kierownika robót instalacji sanitarnych i technologicznych oraz Projektanta tę samą osobę spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.*

Tak pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt.9.1.3)c) IDW dla stanowiska Kierownika robót instalacji sanitarnych i technologicznych oraz Projektanta.

4. *Prosimy o określenie terminu składania i otwarcia ofert w pkt.19 brak takiej informacji. Zgodnie z ogłoszeniem ( BZP Nr318 poz.23.11.2006 ) oferty należy składać do 13.12.2006 r. do godz.12.00 – prosimy o potwierdzenie.*

Termin składania ofert to 13.12.2006 r. do godz.12.00. Termin otwarcia ofert to 13.12.2006 r. o godz.12.30.

5. *Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego niskooporowego, szczelinowego systemu drenażowego w stosunku do systemu drenażowego opisanego w pkt.5.2.2. Wymagań Zamawiającego ( WZ-05 ) w części dotyczącej modernizacji komór filtracyjnych, jako systemu drenażowego.*

*Drenaż ten charakteryzuje się m.in. równomiernym rozkładem mediów płuczających ( woda, powietrze ) na całej powierzchni filtra, pokrywa całą powierzchnię, eliminuje konieczność stosowania warstwy podtrzymującej.*

*Ponadto cały system drenażowy wykonany jest z materiałów kwasoodpornych m. In. Drutu stalowego o kształcie trójkątnym zapewniający „ efekt dyszy ” o grubości 2÷3 mm i wielkości szczeliny dostosowanej do złoża filtracyjnego, drenaż zapewnia równomierne płukanie powietrzem, wodą oraz symultanicznie wodą i powietrzem, jest niewrażliwy na ewentualne osiadanie komory filtra, długość pojedynczego drenażu ( panela ) może być równa szerokości lub długości komory filtra, powierzchnia szczelin w stosunku do powierzchni drenażu wynosi min. 8%. System posiada własną technologię montażu. System zapewnia efekt technologiczny wymagany przez zamawiającego. Zastosowany jest na wielu stacjach uzdatniania wody w Polsce i na kilkuset na całym świecie.*

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego drenażu.

6. *W ślad za pismem z dnia 04.12.2006 r. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.*

Odpowiedź zgodnie z treścią zawartą w pkt.1.

Antoni Sikoń – Prezes Zarządu  
Jacek Rudnicki – Wiceprezes Zarządu

.....  
(podpis Kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1 x [www.pgktarbip.neostrada.pl](http://www.pgktarbip.neostrada.pl)

1 x PO-1/KEZ a/a.