




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TARNOBRZEGU**

Tarnobrzeg, 24 listopada 2023r.

Znak sprawy: PSK.9020.4.27.2023



**DECYZJA**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:**

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
- 2) art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- 3) §3, §20 ust.1 pkt 1, §20 ust.2 pkt 1, §21 ust.1 pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną:*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 21.11.2023r. w punktach pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. M. Dąbrowskiej 10, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr DL.LHK.T.9052.1.108.2023 z dnia 24.11.2023r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe:*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A:

- w dniu 05.09.2023r. w punktach pobrania: Zajazd „Amigo”, ul. Warszawska 121, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 308/KW/23 z dnia 08.09.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/110343/09/2023 i Nr SB/110342/09/2023 z dnia 11.09.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,
- w dniu 03.10.2023r. w punktach pobrania: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 331/KW/23 z dnia 05.10.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/123520/10/2023 i Nr SB/123519/10/2023 z dnia 06.10.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 07.11.2023r. w punktach pobrania:

- Zajazd „Amigo”, ul. Warszawska 121, Tarnobrzeg,
- Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33,

zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 369/KW/23 z dnia 16.11.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/142586/11/2023 z dnia 15.11.2023r. i Nr SB/141692/11/2023 z dnia 14.11.2023r. i wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

**stwierdza**

### **przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Tarnobrzeg**

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

### **UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Tarnobrzeg:

w ramach *nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną:*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu 21.11.2023r. w punktach pobrania:

- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4, Tarnobrzeg,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. M. Dąbrowskiej 10, Tarnobrzeg,

zawartych w sprawozdaniu z badań: Nr DL.LHK.T.9052.1.108.2023 z dnia 24.11.2023r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu,

w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe:*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A:

- w dniu 05.09.2023r. w punktach pobrania: Zajazd „Amigo”, ul. Warszawska 121, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 308/KW/23 z dnia 08.09.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/110343/09/2023 i Nr SB/110342/09/2023 z dnia 11.09.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,
- w dniu 03.10.2023r. w punktach pobrania: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Tarnobrzeg i Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33, zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 331/KW/23 z dnia 05.10.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/123520/10/2023 i Nr SB/123519/10/2023 z dnia 06.10.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 07.11.2023r. w punktach pobrania:

- Zajazd „Amigo”, ul. Warszawska 121, Tarnobrzeg,
- Stacja Uzdatniania Wody Stale, ul. prof. Pawłowskiego 33,



zawartych w sprawozdaniach z badań: Nr 369/KW/23 z dnia 16.11.2023r., wykonanych przez Laboratorium Wody i Ścieków Stale ul. prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg oraz Nr SB/142586/11/2023 z dnia 15.11.2023r. i Nr SB/141692/11/2023 z dnia 14.11.2023r. i wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

orzeka jak w sentencji decyzji.

**Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

### **P o u c z e n i e**

*Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.*

*Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TARNOBZRZEGU**

*H. H. L.*  
**dr Małgorzata Michalska-Szymaszek**

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tarnobrzega ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

